

Số: 044-16/KN2-KTCL

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2016

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

TÊN SẢN PHẨM : DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC KÝ HIỆU : VCcmd 2 x 0,5 0,6/1 KV
NGÀY SẢN XUẤT : 12/04/2016 SỐ LÔ HÀNG : 120416
NHÂN VIÊN KIỂM TRA : Nguyễn Văn Phụng
KIỂM TRA THEO TIÊU CHUẨN : TCCS 10C : 2014/CADIVI

STT	CHỈ TIÊU KIỂM TRA	ĐƠN VỊ	QUY ĐỊNH	KẾT QUẢ
	A. RUỘT DẪN			
1	Số sợi ruột dẫn	Sợi	16	16
2	Đường kính sợi dẫn	mm	≤ 0,21	0,20
3	Điện trở DC ruột dẫn ở 20 ⁰ C	Ω/km	≤ 39,0	36,3
	B. CÁCH ĐIỆN			
4	Chiều dày trung bình	mm	≥ 0,7	0,7
5	Chiều dày nơi nhỏ nhất	mm	≥ 0,53	0,59
6	Suất kéo đứt	N/mm ²	≥ 13,0	14,4
7	Độ giãn dài	%	≥ 160	239
8	Điện trở cách điện ở 70 ⁰ C	MΩ.km	≥ 0,05	0,16
9	Thử điện áp ở 3,5 kV trong 5 min	-	Chịu được	Đạt

KẾT LUẬN : CÁC CHỈ TIÊU PHÙ HỢP THEO QUY ĐỊNH .

Kt. TRƯỞNG P.KTCL

Tăng Quốc Đạt



NGÔ QUANG HÙNG

CADIVI

Xí nghiệp Tân Á (CADIVI)
Địa chỉ: 209 Kinh Dương Vương - Quận 6 - TP.HCM
Điện thoại: 38776 104 - 38756869 ; Fax: 38.754188
E-mail: xntana@hcm.fpt.vn; Website: www.cadivi.vn

HD-DLSP8-38
BH/SĐ : 03/01
Trang: 1/1