

Số: 184 - 15 /KN2-KTCL

TP. HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2015

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

TÊN SẢN PHẨM: DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC KÝ HIỆU: VCmd 2 x 1,5 0,6/1 KV
NGÀY SẢN XUẤT: 03/11/2015 SỐ LÔ HÀNG: 031115
NHÂN VIÊN KIỂM TRA: Nguyễn Văn Phụng
KIỂM TRA THEO TIÊU CHUẨN: TCCS 10C : 2014/CADIVI

STT	CHỈ TIÊU KIỂM TRA	ĐƠN VỊ	QUY ĐỊNH	KẾT QUẢ
	A. RUỘT DẪN			
1	Số sợi ruột dẫn	Sợi	30	30
2	Đường kính sợi dẫn	mm	≤ 0,26	0,25
3	Điện trở DC ruột dẫn ở 20°C	Ω/km	≤ 13,3	12,0
	B. CÁCH ĐIỆN			
4	Chiều dày trung bình	mm	≥ 0,7	0,7
5	Chiều dày nơi nhỏ nhất	mm	≥ 0,53	0,59
6	Suất kéo đứt	N/mm ²	≥ 13,0	14,4
7	Độ giãn dài	%	≥ 160	234
8	Điện trở cách điện ở 70°C	MΩ.km	≥ 0,05	0,13
9	Thử điện áp ở 3,5 kV trong 5 min	-	Chịu được	Đạt

KẾT LUẬN : CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH

TRƯỞNG PHÒNG KTCL

Tăng Quốc Đạt



TÔ VĂN NHƠN

CADIVI

Xí nghiệp Tân Á (CADIVI)
Địa chỉ: 209 Kinh Dương Vương - Quận 6 - TP.HCM
Điện thoại: 38776 104 - 38756869 ; Fax: 38.754188
E-mail: xntana@hcm.fpt.vn; Website: www.cadivi.vn

HD-DLSP8-38
BHSD: 03/01
Trang: 1/1